



Către

**Instituția Prefectului Județul Vâlcea**  
*Domnului Prefect Mihai OPREA*

În conformitate cu ordinul dumneavoastră nr. 411 din 18.08.2023 privind organizarea anului școlar 2023-2024, avem onoarea să raportăm:

A. Au fost desfășurate activități preventive la unități de învățământ, astfel:

- **controale** 85;
- **analize cu factorii de conducere:** 85;
- **instruiri** 78 cu 6991 participanți;
- **exerciții de intervenție și evacuare** 79 cu 8759 participanți;
- **sanctiuni aplicate un nr. de 557 sanctiuni contravenționale, din care 20 amenzi contravenționale, în cuantum de 119.000 lei și 537de avertismente.**

B. Pe linia avizării/autorizării în domeniul securității la incendiu s-au desfășurat următoarele:

AVIZE DE SECURITATE LA INCENDIU

- avize de securitate la incendiu emise - 5
- cereri avize de securitate la incendiu respinse - 8
- cereri avize de securitate în lucru - 2 (UAT Bălcești – Reabilitare Liceu ”Petrahe Poenaru” și UAT Glăvile – Reabilitare Școala Gimnazială Glăvile)

Au fost emise avize la

- UAT Ramnicu Vâlcea – Liceul Tehnologic ”General Magheru” – Corp A;
- UAT Ramnicu Vâlcea – Liceul Tehnologic ”General Magheru” – sala sport și ateliere
- UAT Ghioroiu – Școala Gimnazială Ghioroiu;
- UAT Ramnicu Vâlcea – Reabilitare și modernizare Colegiul Energetic” – Școala 2;
- UAT Șuşani – Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I - VIII, sat Râmești;

## NESECRET

AUTORIZAȚII DE SECURITATE LA INCENDIU

➤ autorizații de securitate la incendiu emise	-	0	
➤ cereri autorizații de securitate la incendiu respinse	-	7	
➤ cereri autorizații de securitate în lucru Grădinița cu Program Normal Dobriceni )	-		1 (UAT Stoenеști –

*C. Pe timpul activităților preventive a fost acordată asistență tehnică la 49 unități administrativ teritoriale ce dețin obiective cu destinația de unități de învățământ neautorizate în domeniul securității la incendiu.*

*D. Situația obiectivelor neautorizate la 21.08.2023: 67, din care*

**1) neautorizate care dețin aviz de securitate la incendiu: 41**

Nr. crt.	Denumire structură	Localitatea
1.	Școala Gimnaziala Comuna Amarasti – Corp II	Amarasti
2.	Grădinița Cu Program Normal Tătărani	Băbeni
3.	Grădinița Cu Program Normal Valea Mare	Băbeni
4.	Școala Gimnaziala Comuna Boisoara Jud Valcea + Grădinița Cu Program Normal Com.Boisoara Jud. Valcea	Boisoara
5.	Scoala Gimnaziala, Sat Valea Lui Stan, Oras Brezoi, Jud Valcea + Gradinița P.N. Valea Lui Stan, Oras Brezoi, Jud Valcea	Brezoi
6.	Școala Gimnaziala Cu Clasele I-VIII Comuna Budesti , Jud. Valcea + Grădinița Cu Program Normal Sat Budesti, Com. Budesti, Jud. Valcea Corp II	Budesti
7.	Grădinița Cu Program Normal Sat Budesti, Com. Budesti, Jud. Valcea	Budesti
8.	Scoala Gimnazială Gura Văii + Grădinița Gura Văii– Corp 1	Bujoreni
9.	Gradinita Nr 1 Bunesti Com Bunesti Jud Valcea	Bunesti
10.	Grădinița Cu Program Prelungit, Com. Dăești, Jud. Vâlcea	Daesti
11.	Scoala Gimnaziala Babeni Oltetu Comuna Diculesti Jud. Valcea	Diculești
12.	Colegiul National Gib Mihaescu Dragasani Jud Valcea, Corp II	Dragasani
13.	Gradinita Cu Program Prelungit Giulești Com Fartatesti Jud Valcea	Fartatesti
14.	Școala Generală Cu Clasele I-VIII Sat Bungețani, Com.Făurești, Ju.Vâlcea	Fauresti
15.	Grădinița Cu Program Normal Sat Milești, Com. Făurești, Jud.Valcea + Grădinița Cu Program Normal Sat Faurești, Com. Făurești, Jud.Valcea	Fauresti
16.	Gradinita Cu Program Normal Comuna Galicea Jud. Valcea	Galicea
17.	Școala Gimnazială Com. Gușoeni, Jud. Vâlcea	Gusoeni
18.	Liceul "Constantin Brâncoveanu" – Horezu – Corp B	Horezu
19.	Liceul "Constantin Brâncoveanu" – Horezu – Corp C	Horezu
20.	Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" - Horezu	Horezu
21.	Cresa "Pomul Vieții", Str.1 Decembrie, Nr.7-9	Horezu
22.	Scoala Primara Piriienii De Jos, Com.Livezi, Jud Valcea + Grădinița Cu Program Normal Piriienii De Jos, Com. Livezi, Jud. Valcea	Livezi
23.	Gradinita Cu Program Normal Lungesti	Lungești
24.	Scoala Gimnazială Oveselu + Scoala Primară Zăvoieni, Comuna Măciuca, Jud.Vâlcea – Corp II	Maciuca

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuivl.ro

Pagina 2 din 13

## NESECRET

25.	Școala Gimnaziala Sat Mateesti, Com. Mateesti Jud. Valcea + Grădinița Cu Program Normal Sat Mateesti, Com. Mateesti , Jud. Valcea	Mateesti
26.	Scoala Gimnaziala Sat Copaceni, Comuna Racovita, Judetul Valcea	Racovita
27.	Gradinita Cu Program Normal Colonie-Rm. Valcea	Rm.Valcea
28.	Colegiul Energetic (Fostul Internat - Corp Școală II)	Râmnicu Vâlcea
29.	Gradinita Cu Program Prelungit Nicolae Balcescu	Rm.Valcea
30.	Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu Rm.Valcea Jud. Valcea - Corp I	Rm.Valcea
31.	Seminarul Teologic Ortodox Sf.Nicolae Rm.Valcea Jud. Valcea	Rm.Valcea
32.	Școala Gimnazială Nr.13, Rm.Valcea Jud Valcea	Rm.Valcea
33.	Grădinița Cu Program Prelungit Nr.14 Rm.Valcea, Jud Valcea	Rm.Valcea
34.	Gradinita Cu Program Prelungit Waldorf Mun.Rm.Valcea, Jud. Valcea	Rm.Valcea
35.	Colegiul National "Alexandru Lahovari" Jud. Valcea Rm. Valcea Jud. Valcea Corp II	Rm.Valcea
36.	Scoala Gimnazială Discovery Kids, Mun. Rm. Valcea	Rm.Valcea
37.	Scoala Gimnaziala Sat Ursi Com Stoilesti Jud Valcea	Stoilesti
38.	Școala Gimnazială Căpitan Mărășanu, Com. Stroești, Jud. Vâlcea + Grădinița Cu Program Normal Sat Stroesti, Com. Stroești, Jud. Vâlcea	Stroesti
39.	Gradinita Cu Program Normal Atarnati, Comuna Vaideeni, Jud. Valcea	Vaideieni
40.	Scoala Gimnaziala „Grigore Mihaescu,, Comuna Vladesti –Cladire Sala Sport	Vlădești
41.	Grădinița Cu Program Prelungit Vlădești	Vlădești

**2. Situația unităților de învățământ ce nu dețin autorizație de securitate la incendiu și nu au solicitat nici aviz de securitate la incendiu - 26**

Nr. crt.	Denumire structură	Localitatea
1.	Liceul George Tarnea Corp A	Băbeni
2.	Grădinița Cu Program Prelungit Baile Olanesti, Jud. Valcea	Baile Olanesti
3.	Grădinița Cu Program Normal Olteni	Bujoreni
4.	Grădinița Cu Program Normal Bogdănești	Bujoreni
5.	Școala Gimnaziala Serban Voda Cantacuzino, Oras Calimanesti, Jud. Valcea	Calimanesti
6.	Școala Gimnazială Crețeni	Crețeni
7.	Gradinita Cu Program Normal Crețeni Com.Crețeni Jud Valcea	Crețeni
8.	Școala Gimnazială Dăești Dăești, Jud. Vâlcea	Daesti
9.	Liceul Tehnologic Brătianu Sală Sport	Dragasani
10.	Grădinița Cu Program Prelungit IC Bratianu	Dragasani
11.	Școala Gimnazială Lungești: Clădire Sală Școlara Sport	Lungești
12.	Scoala Gimnaziala Cu Clasele I-VIII Daesti, Comuna Popesti Jud Valcea	Popesti
13.	Scoala Gimnaziala, Sat Ursi, Comuna Popesti Jud Valcea	Popesti
14.	Grădinița Cu Program Normal Sat Urși	Popesti
15.	Grădinița Cu Program Normal Sat Dăești	Popesti
16.	Scoala Gimnaziala Comuna Scundu Jud. Valcea + Gradinita Cu Program Normal Crangu Comuna Scundu Jud Valcea	Scundu
17.	Scoala Gimnaziala Comuna Sirineasa Jud. Valcea Corp A	Sirineasa
18.	Grădinița Cu Program Normal Sat Dobriceni, Com. Stoenesti, Jud. Valcea	Stoenesti
19.	Școala Gimnaziala Com. Sutesti, Jud. Valcea + Grădinița Cu Program Normal Sutesti, Com. Sutesti, Jud. Valcea	Sutesti

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 3 din 13

## NESECRET

20.	Clădirea Grădiniței Cu Program Prolungit Nr. 11 Copăcelu în Care își desfășoară activitatea atât Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă punctul de lucru din Municipiul Râmnicu Vâlcea, cât și Grădinița	Râmnicu Vâlcea
21.	Colegiul Energetic (Internat)	Râmnicu Vâlcea
22.	Grădinița Cu PN Nr. 6	Râmnicu Vâlcea
23.	Colegiul National "Alexandru Lahovari" Jud. Valcea Rm. Valcea Jud. Valcea Corp I	Râmnicu Vâlcea
24.	Liceu de Artă "Victor Giuleanu"	Râmnicu Vâlcea
25.	Liceul Tehnologic Forestier (Extindere prin Realizarea unui Grup Sanitar cu afectarea căii de evacuare)	Râmnicu Vâlcea
26.	Școala Gimnazială Waldorf	Râmnicu Vâlcea

Prin adresa nr. 10.667 din 07.08.2023 (4.605.463 din 08.08.2023), Primăria Mihăiești ne comunică că la Școala Gimnazială Măgura că s-a revenit la starea inițială a construcției, în sensul că arhiva amenajată în sala de clasă a fost desființată, spațiul fiind folosit conform destinației inițiale, fapt ce nu mai impune obținerea autorizației de securitate la incendiu.

## INDICATORI

INDICATORI	Total General	TOTAL		Urban			Rural		
		publică	privată	TOTAL	publică	privată	TOTAL	publică	privată
<b>I. Nr. construcțiilor, aparținând unităților de învățământ preuniversitar, care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, din care:</b>	67	66	1	29	28	1	39	38	0
- construcții ale grădinițelor	27	27	0	12	12	0	15	15	0
- construcții ale școlilor primare/gimnaziale	27	26	1	5	4	1	23	22	0
- construcții ale liceelor, colegiilor	13	13	0	12	12	0	1	1	0
- construcții ale unităților de învățământ care fac parte din rețeaua școlară - cluburi sportive/clubul copiilor, școli postliceale, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 4 din 13

3.	<p><b>Principalele nereguli constatate în urma controalelor și obiectivele la care acestea au fost identificate:</b></p>
3.1	<p><b>Nu se asigură condițiile privind limitarea propagării focului și a fumului în interiorul/exteriorul construcțiilor prin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>neasigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performanțelor de reacție la foc și de rezistență la foc pentru construcții (pereți), la:</b> Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” (<i>arhivă peste 36 mp</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măldărești (<i>centrala termică</i>) din comuna Măldărești, Liceul „Preda Buzescu” (<i>centrala termică</i>) din orașul Berbești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” (<i>pereți holuri Grădinița Băile Olănești</i>) din orașul Băile Olănești;</li> <li>• <b>neprotejarea golului de comunicare între ultimul nivel al clădirii și podul acesteia, cu elemente incombustibile, clasa de reacție la foc minim A2s1d0, la:</b> Școala Gimnazială nr.1 din comuna Sălătrucel, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Prundeni (<i>clădirea Școlii Gimnaziale Bărbuceni și Școala Primară Călina</i>) din comuna Prundeni, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Universitatea de Stat din Pitești (<i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.14 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Tomșani din comuna Tomșani, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>Grădinița cu Program Prelungit Waldorf, Școala Gimnazială Waldorf, clădire cursuri colegiu</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.1</i>) din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” (<i>corp 1, corp 2, internat</i>) din orașul Berbești;</li> <li>• <b>neprotejarea golului de trecere a cablurilor electrice dintre centrala termică și holul clădirii, cu materiale incombustibile, la:</b> Palatul Copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea;</li> <li>• <b>nechipare golurilor de trecere dintre centrala termică și holul de evacuare, cu uși rezistente la foc, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrahe Poenaru,” (<i>clădire ateliere</i>) din oraș Bălcești, Colegiul Național „Gib Mihăescu” (<i>corp 2, sală sport</i>) din municipiul Drăgășani;</li> <li>• <b>nechipare golurilor de trecere dintre arhivă și holul de evacuare, cu uși rezistente la foc, la:</b> Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>neechiparea golurilor de acces dintre holuri și casele de scări închise cu uși pline prevăzute cu dispozitive de autoînchidere, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrahe Poenaru” (<i>corp nr. 1 și corp nr. 2-liceu</i>) din oraș Bălcești, Școala Gimnazială Olanu din comuna Olanu, Colegiul Național Alexandru Lahovari (<i>corp A</i>) din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea (<i>C1, C5, C6 și C8</i>) din Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” din municipiul Drăgășani, Liceul Tehnologic Băile Govora din orașul Băile Govora, Liceul “George Țârnea” din orașul Băbeni, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din minicipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Universitatea de Stat din Pitești (<i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Grigore Mihăescu” (<i>corp A</i>) din comuna Vlădești, Liceul Tehnologic Brătianu (<i>corp A, corpD și corp C</i>) din municipiul Drăgășani, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>Școala Gimnazială Waldorf și Grădinița cu Program Prelungit Waldorf</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” (<i>corp 1</i>) din orașul Berbești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” din orașul Băile Olănești;</li> <li>• <b>neechiparea golurile de acces la scara exterioară cu uși rezistente la foc EI 15, la:</b> Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea</li> </ul>
3.2	<p><b>Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de detectare/semnalizare și alarmare a incendiilor, la:</b> Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinițele cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni și nr.14 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>Grădinița cu Program Prelungit Waldorf</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” (<i>Grădinița Băile Olănești</i>) din orașul Băile Olănești;</p>
3.3	<p><b>Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de captare și scurgere la pamânt a descărcărilor electrice atmosferice, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrahe Poenaru,, (<i>corp nr. 1 și corp nr. 2</i>) din oraș Bălcești, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din minicipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul</p>

	Tehnologic "Căpitan Nicolae Pleșoianu" din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.4	<b>Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de limitare și stingere a incendiilor (hidranți), la:</b> Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>Grădinițele cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni și nr.14 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.5	<b>Nu se asigură echiparea construcțiilor cu sisteme de evacuare a fumului, la:</b> Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului ( <i>depozit de materiale combustibile</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Liceul Tehnologic "Căpitan Nicolae Pleșoianu" ( <i>arhivă peste 36 mp</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.6	<b>Nu se asigură detectarea gazelor naturale și închiderea acestora prin electroventil la:</b> Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Nicolae" din Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic Brătianu ( <i>corp G</i> ) din municipiul Drăgășani, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului ( <i>atelierul mic</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea
3.7	<b>Nu se asigură mentenanța instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor, la:</b> Școala Gimnazială nr.1 din comuna Sălătrucel, Școala Gimnazială Valea Mare din orașul Băbeni, Liceul "George Țârnea" din orașul Băbeni, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Municipiul Drăgășani, Palatul Copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Slătioara din comuna Slătioara, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Colegiul Național „Gib Mihăescu” ( <i>corp 2</i> ) din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” ( <i>corp 1, corp 2, internat, cantină, Grădinița nr.2</i> ) din orașul Berbești;
3.8	<b>Nu se asigură mentenanța instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor (hidranți interiori/exteriori) la:</b> Colegiul Național Alexandru Lahovari ( <i>hidrant interilor H21 mâner rupt</i> ) din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea ( <i>Internat școală și Sala Sport</i> ) din Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte "Victor Giuleanu" din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Crețeni din comuna Crețeni, Universitatea de Stat din Pitești (Filiala Râmnicu Vâlcea) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul „Preda Buzescu” ( <i>pompe de incendiu</i> ) din orașul Berbești, Școala Gimnazială Prundeni ( <i>clădirea Școlii Gimnaziale Bărbuceni</i> ) din comuna Prundeni;
3.9	<b>Nu se asigură dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) sau acestea sunt insuficiente, la:</b> Școala Gimnazială Prundeni din comuna Prundeni, Școala Gimnazială Frâncești din comuna Frâncești, Liceul Tehnologic Brătianu ( <i>corp A, corp D și corp C</i> ) din municipiul Drăgășani, Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>bucătărie Grădinița cu Program</i>



	<p><i>Prelungit nr.6 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Profesională Specială Bistrița (<i>bloc alimentar</i>) din comuna Costești, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>clădire cantină</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” (<i>bucătărie cantină</i>) din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” (<i>cantina, corp 1, anexe depozitare</i>) din orașul Berbești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” (<i>Grădinița Băile Olănești</i>) din orașul Băile Olănești;</p>
3.10	<p><b>Nu se asigură dotarea cu accesorii de trecere a apei pentru hindranții exteriori, la:</b> Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Grigore Mihăescu” (<i>corp A</i>) din comuna Vlădești, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea</p>
3.11	<p><b>Nu se asigură întreținerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare de incendiu) la:</b> Colegiul Național Alexandru Lahovari din Râmnicu Vâlcea, Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea;</p>
3.12	<p><b>Nu se asigură condițiile de evacuare în situații de urgență, prin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>neechiparea cu iluminat de securitate pentru evacuare/împotriva panicii la:</b> Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul „Preda Buzescu” din orașul Berbești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” (<i>Grădinița Băile Olănești</i>) din orașul Băile Olănești</li> <li>• <b>neasigurarea funcționării iluminatului de securitate, la:</b> Universitatea de Stat din Pitești (Filiala Râmnicu Vâlcea) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național Alexandru Lahovari din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea (<i>Internat școală, Sala Sport, Cămin, Ateliere</i>) din Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic Băile Govora (<i>Grădinița cu Program Normal</i>) din orașul Băile Govora, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” (<i>clădire liceu și clădire laboratoare</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” din orașul Berbești</li> <li>• <b>încuierea ușilor pe calea de evacuare, la:</b> Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>clădire ateliere</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>depozitarea de material pe căile de evacuare și/sau în casele de scări, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrahe Poenaru,, (<i>corp 2</i>) din orașul Bălcești, Școala Gimnazială Olanu din comuna Olanu, Școala Gimnazială Orlești din comuna Orlești, Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea (<i>cămin</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” (<i>holuri școală</i>) din municipiul Drăgășani, Școala Gimnazială nr.5 (<i>Grădinița cu Program Prelungit “Nicolae Bălcescu”</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Costea Marinoiu” din orașul Ocnele Mari, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Frâncești din comuna Frâncești, Școala Gimnazială nr. 13 din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Tomșani din comuna Tomșani, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești;</li> <li>• <b>neasigurarea gabaritului de trecere a ușilor pentru evacuare, la:</b> Liceul Tehnologic Brătianu (<i>corp A</i>) din municipiul Drăgășani, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>Grădinița cu Program Prelungit Waldorf și cantina colegiului</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Colegiul Național „Gib Mihăescu” (<i>corp 2</i>) din municipiul Drăgășani;</li> <li>• <b>utilizarea de praguri cu înălțimea mai mare 2,5 cm la nivelul ușilor de pe traseul de evacuare, la:</b> Școala Gimnazială “Costea Marinoiu” din orașul Ocnele Mari, Școala Gimnazială Prundeni (<i>clădirea Școlii Gimnaziale Bărbuceni</i>) din comuna Prundeni, Liceul Tehnologic Brătianu (<i>corp A</i>) din municipiul Drăgășani, Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” (<i>Grădinița Băile Olănești</i>) din orașul Băile Olănești;</li> </ul>
3.13	<p><b>Grinzile, podestele și rampele scărilor de evacuare de la mansardă la etajul clădirii, nu sunt realizate din material incombustibile rezistente la foc minimum 60 minute, la Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.14 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea</b></p>
3.14	<p><b>Se utilizează siguranțe fuzibile decalibrate la tablourile electrice de distribuție, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrahe Poenaru,, (<i>Grădinița cu Program Prelungit Bălcești</i>) din orașul Bălcești</p>
3.15	<p><b>Nu se asigură verificarea periodică a instalației de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, la:</b> Școala Gimnazială “Nicolae</p>

	Bălcescu” ( <i>Grădinița cu Program Prelungit Nicolae Bălcescu</i> ) din municipiul Drăgășani, Școala Gimnazială nr.1 din comuna Sălătrucel, Școala Gimnazială Frâncești din comuna Frâncești, Școala Gimnazială Crețeni din comuna Crețeni, Universitatea de Stat din Pitești ( <i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Dăești din comuna Popești, Școala Gimnazială Alunu din comuna Alunu, Liceul Tehnologic Brătianu ( <i>sală sport</i> ) din municipiul Drăgășani, Școala Profesională Specială Bistrița din comuna Costești;
3.16	<b>Nu se asigură verificarea periodică a instalației electrice, inclusiv măsurarea rezistenței de dispersie pentru instalațiile locale de legare la pământ de la:</b> Școala Gimnazială Olanu din comuna Olanu, Școala Gimnazială Orlești și comuna Orlești, Școala Gimnazială Valea Mare din orașul Băbeni, Liceul “George Țârnea” din orașul Băbeni, Școala Gimnazială Prundeni din comuna Prundeni, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Frâncești din comuna Frâncești, Școala Gimnazială Crețeni din comuna Crețeni, Școala Gimnazială Slătioara din comuna Slătioara, Universitatea de Stat din Pitești ( <i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Dăești din comuna Popești, Școala Gimnazială Alunu din comuna Alunu, Școala Gimnazială Glăvile din comuna Glăvile, Liceul Tehnologic Brătianu ( <i>corp A, corp D și corp C</i> ) din municipiul Drăgășani, Școala Profesională Specială Bistrița din comuna Costești, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măldărești din comuna Măldărești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina din orașul Băile Olănești”;
3.17	<b>Nu s-a asigurat verificarea periodică a instalației de alimentare cu gaze natural, la:</b> Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” din municipiul Drăgășani;
3.18	<b>Nu s-a realizat un sistem operativ de observare, anunțare, alertare a incendiilor, la:</b> Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.19	<b>Nu se asigură distanțarea și protejarea elementului de coborâre al instalației de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice față de elementele combustibile ale clădirilor, la:</b> Palatul Copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>clădire școală</i> );

	<i>gimnazială și Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea
<b>3.20</b>	<b>Adăpostul de protecție civilă nu este dotat cu instalație de filtro-ventilație, la:</b> Universitatea din Pitești ( <i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i> ) din Râmnicu Vâlcea;

***Concluziile rezultate în urma executării exercițiilor de evacuare la unitățile de învățământ:***

**Alarmarea pentru evacuare la incendiu nu s-a desfășurat în condiții eficiente acolo unde:**

- nu exista un sistem operativ de anunțare, alertare a incendiilor, aceasta fiind realizată prin semnal convențional nedistinct și care a fost confundat cu alte semnale (sonerie);
- semnalul de alarmare a incendiilor nu era cunoscut de toți utilizatorii clădirilor, astfel încât acesta să se evacueze imediat la auzirea acestuia.

**Nu s-au asigurat condiții de evacuare în siguranță a utilizatorilor, acolo unde:**

- căile de evacuare și salvare (coridoare, holuri, ieșiri) nu erau utilizabile la parametrii normali, lățimea acestora fiind îngustată prin amplasarea de dulapuri, ghivece cu flori, mobilier sau alte elemente sau erau blocate sau închise, aspecte care au creat dificultăți la evacuarea utilizatorilor;
- gabaritele ușilor de evacuare nu permiteau trecerea fluxurilor de evacuare a utilizatorilor, creându-se busculadă la evacuare.

**Nu s-a asigurat un răspuns coordonat la intervenția în caz de incendiu și nici o intervenție eficientă a evacuării persoanelor, acolo unde:**

- clădirile nu sunt echipate cu sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
- nu s-a asigurat echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare);
- s-au stabilit alte persoane care să asigure evacuarea și salvarea utilizatorilor (ex: personal de pază, personal auxiliar), care practic nu executau aceste activități, evacuarea efectivă fiind asigurată de cadrele didactice prezente la ore, respectiv de pedagogul de serviciu.

**Nu s-au asigurat condiții de acces ale forțelor de intervenție, acolo unde nu s-au deschis porțile de acces și nu s-au eliberat căile de circulație și acces pentru autospecialele de intervenție ale forțelor specializate.**

Au fost constatate și aspecte pozitive rezultate în urma executării exercițiilor de evacuare la unitățile de învățământ, în sensul că alarmarea pentru evacuare la incendiu s-a desfășurat în condiții eficiente, s-au asigurat condiții de evacuare în siguranță a utilizatorilor și s-a asigurat un răspuns coordonat la intervenția în caz de incendiu sau o intervenție eficientă a evacuării persoanelor.

**Motivele neobținerii autorizației de securitate la incendiu sunt următoarele:**

- Nerealizarea măsurilor de securitate la incendiu stabilite prin scenariile de securitate la incendiu;
- Neefectuarea demersurilor de către investitor sau beneficiar pentru realizarea documentației tehnice și intrarea în legalitate.

**Menționăm faptul că în conformitate cu prevederile articolul 57<sup>1</sup> din Legea nr. 307/2006, actualizată prin O.U.G. nr. 80 din 30.06.2021 construcțiile care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru conformarea construcției la cerința securitate la incendiu, beneficiarii au obligația obținerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2022, iar până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor, această prevedere încetându-și valabilitatea cu 01.01.2023 .**

**De asemenea în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate cu OMAI 180/2022, actualizată se menționează următoarele**

*În aplicarea prevederilor art. 30<sup>2</sup> alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele lucrări sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu:*

*a) lucrările de compartimentare interioară, în situațiile în care prin executarea acestora nu este mărită lungimea și/sau nu este redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată*

NESECRET

*funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ și nici nu este redus gradul de rezistență la foc/nivelul de stabilitate la foc a construcției;*

*b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a construcției;*

*c) lucrările de consolidare care nu reduc gabaritul și/sau nu cresc lungimea căilor de evacuare;*

*d) intervențiile la acoperișul clădirii, în situațiile în care șarpanta și suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;*

*e) extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, executate în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de proiectare nu impun separarea acestora față de celelalte încăperi cu elemente de construcție rezistente la foc pe baza densității de sarcină termică sau a funcțiunii;*

*f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora.*

*(2) Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate în criteriile prevăzute la alin. (1) se face de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau de către proiectanți, potrivit domeniilor de proiectare din competență.*

**În conformitate cu prevederile Legii nr. 230 din 2019 "Autoritățile administrației publice locale, respectiv proprietarii imobilelor în care se desfășoară activități de învățământ au obligația să asigure condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu."**

**Cu deosebită considerație,**

**INSPECTOR SEF I**  
Colonel  
dr. ing. PASCARU Dan

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 13 din 13

