



*Activități preventive desfășurate la unitățile de învățământ  
de la începutul anului 2023 până în prezent. Situația actualizată a obiectivelor  
neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu*

**Bibliografie:**

- *Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.297/17.04.2019. actualizată;*
- *HGR nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, actualizată*
- *OMAI nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, actualizat.*

**Preambul**

*Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.*

**I. Noțiuni generale privind avizarea/autorizarea în domeniul apărării împotriva incendiilor**

Definirea unor termeni ce se folosesc în activitatea de avizare/autorizare :

**Autorizație de securitate la incendiu** - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței fundamentale - securitate la incendiu - la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor,

instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței fundamentale securitate la incendiu;

**Aviz de securitate la incendiu** - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale - securitate la incendiu - a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări;

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbare a destinației celor existente se face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu.

**Obligația solicitării și obținerii avizului de securitate la incendiu persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor.**

Avizul de securitate la incendiu se emite și pentru:

- a) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;
- b) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
- c) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de compartimentare provizorie nestructurală, precum și la schimbarea destinației construcțiilor, atunci când aceste lucrări se pot executa, potrivit legii, fără autorizație de construire.

Punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi și a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației se face numai după obținerea autorizației de securitate la incendiu.

**Obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției.**

Autorizația de securitate la incendiu își păstrează valabilitatea în situația schimbării destinației unei construcții sau a spațiului amenajat într-o construcție cu funcțiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizație de construire, dacă sunt respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare și de echipare cu instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, iluminat de securitate și sisteme de desfumare, aferente noii destinații

**Nerespectarea obligației de obținere a avizului/autorizației de securitate la incendiu se sancționează cu amendă de la 20000-50000 lei**

## **II. Prevederi specifice unităților de învățământ privind avizarea/autorizarea în domeniul apărării împotriva incendiilor**

În conformitate cu prevederile din art. I, lit. e) din Anexa nr. 1 la HGR 571/2016, actualizată, se supun **avizării și autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări de învățământ, astfel:**

*e) învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;*

*e<sup>1</sup>) educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învățământ precizate la lit. e);*

De asemenea în conformitate cu prevederile din art. 5 din OMAI 180 /2022 sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu:

a) lucrările de compartimentare interioară, în situațiile în care prin executarea acestora nu este mărită lungimea și/sau nu este redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate

la incendiu“ și nici nu este redus gradul de rezistență la foc/nivelul de stabilitate la foc a construcției;

b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a construcției;

c) lucrările de consolidare care nu reduc gabaritul și/sau nu cresc lungimea căilor de evacuare;

d) intervențiile la acoperișul clădirii, în situațiile în care șarpanta și suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;

e) extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, executate în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de proiectare nu impun separarea acestora față de celelalte încăperi cu elemente de construcție rezistente la foc pe baza densității de sarcină termică sau a funcțiunii;

f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora.

Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate în criteriile prevăzute mai sus se face de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau de către proiectanți, potrivit domeniilor de proiectare din competență.

### **III. Activități preventive desfășurate la unitățile de învățământ de la începutul anului 2023 până în prezent**

*Au fost desfășurate activități preventive la următoarele unități de învățământ, astfel:*

- *controale* **51;**
- *analize cu factorii de conducere:* **51;**
- *instruiri* **57 cu 1682 participanți;**
- *exerciții de intervenție și evacuare* **50 cu 5642 participanți;**
- *sancțiuni aplicate un nr. de 326 sancțiuni contravenționale, din care 18 amenzi contravenționale, în cuantum de 120.000 lei și 308de avertismente.*

A. Pe linia avizării/autorizării în domeniul securității la incendiu s-au desfășurat următoarele:

- avize de securitate la incendiu emise - 6;
- autorizații de securitate la incendiu emise - 0.

B. Pe timpul activităților preventive a fost acordată asistență tehnică la 38 unități administrativ teritoriale ce dețin obiective cu destinația de unități de învățământ neautorizate în domeniul securității la incendiu.

3.	<p><b>Principalele nereguli constatate în urma controalelor și obiectivele la care acestea au fost identificate:</b></p>
3.1	<p><b>Nu se asigură condițiile privind limitarea propagării focului și a fumului în interiorul/exteriorul construcțiilor prin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>neasigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performanțelor de reacție la foc și de rezistență la foc pentru construcții (pereți), la:</b> Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” (<i>arhivă peste 36 mp</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măldărești (<i>centrala termică</i>) din comuna Măldărești, Liceul „Preda Buzescu” (<i>centrala termică</i>) din orașul Berbești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” (<i>pereti holuri Grădinița Băile Olănești</i>) din orașul Băile Olănești;</li> <li>• <b>neprotejarea golului de comunicare între ultimul nivel al clădirii și podul acesteia, cu elemente incombustibile, clasa de reacție la foc minim A2s1d0, la:</b> Școala Gimnazială nr.1 din comuna Sălătrucel, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Prundeni (<i>clădirea Școlii Gimnaziale Bărbuceni și Școala Primară Călina</i>) din comuna Prundeni, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Universitatea de Stat din Pitești (<i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.14 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Tomșani din comuna Tomșani, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>Grădinița cu Program Prelungit Waldorf, Școala Gimnazială Waldorf, clădire cursuri colegiu</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.1</i>) din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” (<i>corp 1, corp 2, internat</i>) din orașul Berbești;</li> <li>• <b>neprotejarea golului de trecere a cablurilor electrice dintre centrala</b></li> </ul>

	<p><b>termică și holul clădirii, cu materiale incombustibile, la:</b> Palatul Copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>neechipare golurilor de trecere dintre centrala termică și holul de evacuare, cu uși rezistente la foc, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrahe Poenaru,, (<i>clădire ateliere</i>) din oraș Bălcești, Colegiul Național „Gib Mihăescu” (<i>corp 2, sală sport</i>) din municipiul Drăgășani;</li> <li>• <b>neechipare golurilor de trecere dintre arhivă și holul de evacuare, cu uși rezistente la foc, la:</b> Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești;</li> <li>• <b>neechiparea golurilor de acces dintre holuri și casele de scări închise cu uși pline prevăzute cu dispozitive de autoînchidere, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrahe Poenaru” (<i>corp nr. 1 și corp nr. 2-liceu</i>) din oraș Bălcești, Școala Gimnazială Olanu din comuna Olanu, Colegiul Național Alexandru Lahovari (<i>corp A</i>) din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea (<i>C1, C5, C6 și C8</i>) din Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” din municipiul Drăgășani, Liceul Tehnologic Băile Govora din orașul Băile Govora, Liceul “George Țârnea” din orașul Băbeni, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din minicipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Universitatea de Stat din Pitești (<i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Grigore Mihăescu” (<i>corp A</i>) din comuna Vlădești, Liceul Tehnologic Brătianu (<i>corp A, corpD și corp C</i>) din municipiul Drăgășani, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>Școala Gimnazială Waldorf și Grădinița cu Program Prelungit Waldorf</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” (<i>corp 1</i>) din orașul Berbești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” din orașul Băile Olănești;</li> <li>• <b>neechiparea golurile de acces la scara exterioară cu uși rezistente la foc EI 15, la:</b> Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea</li> </ul>
3.2	<p><b>Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de detectare/semnalizare și alarmare a incendiilor, la:</b> Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinițele cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni și nr.14 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului</p>

	<i>(Grădinița cu Program Prolungit Waldorf)</i> din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” ( <i>Grădinița Băile Olănești</i> ) din orașul Băile Olănești;
3.3	<b>Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrașe Poenaru”, ( <i>corp nr. 1 și corp nr. 2</i> ) din oraș Bălcești, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.4	<b>Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de limitare și stingere a incendiilor (hidranți), la:</b> Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>Grădinițele cu Program Prolungit nr.6 Ostroveni și nr.14 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.5	<b>Nu se asigură echiparea construcțiilor cu sisteme de evacuare a fumului, la:</b> Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului ( <i>depozit de materiale combustibile</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” ( <i>arhivă peste 36 mp</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.6	<b>Nu se asigură detectarea gazelor naturale și închiderea acestora prin electroventil la:</b> Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic Brătianu ( <i>corp G</i> ) din municipiul Drăgășani, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului ( <i>atelierul mic</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea
3.7	<b>Nu se asigură mentenanța instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor, la:</b> Școala Gimnazială nr.1 din comuna Sălătrucel, Școala Gimnazială Valea Mare din orașul Băbeni, Liceul “George Țârnea” din orașul Băbeni, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Municipiul Drăgășani, Palatul Copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Slătioara din comuna Slătioara, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Colegiul Național „Gib Mihăescu” ( <i>corp 2</i> ) din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” ( <i>corp 1, corp 2, internat, cantină, Grădinița nr.2</i> ) din orașul Berbești;
3.8	<b>Nu se asigură mentenanța instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor (hidranți interiori/exteriori) la:</b> Colegiul Național Alexandru Lahovari ( <i>hidrant interilor H21 mâner rupt</i> ) din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea ( <i>Internat școală și Sala Sport</i> ) din Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Crețeni din comuna Crețeni, Universitatea de Stat din Pitești (Filiala Râmnicu Vâlcea) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>Grădinița cu Program</i>

	<i>Prelungit nr.6 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul „Preda Buzescu” ( <i>pompe de incendiu</i> ) din orașul Berbești, Școala Gimnazială Prundeni ( <i>clădirea Școlii Gimnaziale Bărbuceni</i> ) din comuna Prundeni;
3.9	<b>Nu se asigură dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) sau acestea sunt insuficiente, la:</b> Școala Gimnazială Prundeni din comuna Prundeni, Școala Gimnazială Frâncești din comuna Frâncești, Liceul Tehnologic Brătianu ( <i>corp A, corp D și corp C</i> ) din municipiul Drăgășani, Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>bucătărie Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Profesională Specială Bistrița ( <i>bloc alimentar</i> ) din comuna Costești, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului ( <i>clădire cantină</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” ( <i>bucătărie cantină</i> ) din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” ( <i>cantina, corp I, anexe depozitare</i> ) din orașul Berbești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” ( <i>Grădinița Băile Olănești</i> ) din orașul Băile Olănești;
3.10	<b>Nu se asigură dotarea cu accesorii de trecere a apei pentru hindranții exteriori, la:</b> Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Grigore Mihăescu” ( <i>corp A</i> ) din comuna Vlădești, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea
3.11	<b>Nu se asigură întreținerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare de incendiu) la:</b> Colegiul Național Alexandru Lahovari din Râmnicu Vâlcea, Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.12	<b>Nu se asigură condițiile de evacuare în situații de urgență, prin:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>neechiparea cu iluminat de securitate pentru evacuare/împotriva panicii la:</b> Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul „Preda Buzescu” din orașul Berbești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” (<i>Grădinița Băile Olănești</i>) din orașul Băile Olănești</li> <li>• <b>neasigurarea funcționării iluminatului de securitate, la:</b> Universitatea de Stat din Pitești (Filiala Râmnicu Vâlcea) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național Alexandru Lahovari din Râmnicu Vâlcea, Colegiul</li> </ul>



	<p>Energetic Râmnicu Vâlcea (<i>Internat școală, Sala Sport, Cămin, Ateliere</i>) din Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic Băile Govora (<i>Grădinița cu Program Normal</i>) din orașul Băile Govora, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” (<i>clădire liceu și clădire laboratoare</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” din municipiul Drăgășani, Liceul „Preda Buzescu” din orașul Berbești</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>încuierea ușilor pe calea de evacuare, la:</b> Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>clădire ateliere</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea</li> <li>• <b>depozitarea de material pe căile de evacuare și/sau în casele de scări, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrahe Poenaru,, (<i>corp 2</i>) din orașul Bălcești, Școala Gimnazială Olanu din comuna Olanu, Școala Gimnazială Orlești din comuna Orlești, Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea (<i>cămin</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” (<i>holuri școală</i>) din municipiul Drăgășani, Școala Gimnazială nr.5 (<i>Grădinița cu Program Prelungit “Nicolae Bălcescu”</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială “Costea Marinoiu” din orașul Ocnele Mari, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Frâncești din comuna Frâncești, Școala Gimnazială nr. 13 din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Tomșani din comuna Tomșani, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești;</li> <li>• <b>neasigurarea gabaritului de trecere a ușilor pentru evacuare, la:</b> Liceul Tehnologic Brătianu (<i>corp A</i>) din municipiul Drăgășani, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (<i>Grădinița cu Program Prelungit Waldorf și cantina colegiului</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Colegiul Național „Gib Mihăescu” (<i>corp 2</i>) din municipiul Drăgășani;</li> <li>• <b>utilizarea de praguri cu înălțimea mai mare 2,5 cm la nivelul ușilor de pe traseul de evacuare, la:</b> Școala Gimnazială “Costea Marinoiu” din orașul Ocnele Mari, Școala Gimnazială Prundeni (<i>clădirea Școlii Gimnaziale Bărbuceni</i>) din comuna Prundeni, Liceul Tehnologic Brătianu (<i>corp A</i>) din municipiul Drăgășani, Școala Gimnazială nr. 13 (<i>Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i>) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Justinian Marina” (<i>Grădinița Băile Olănești</i>) din orașul Băile Olănești;</li> </ul>
3.13	<p><b>Grinzile, podestele și rampele scărilor de evacuare de la mansardă la etajul clădirii, nu sunt realizate din material incombustibile rezistente la foc</b></p>

	<b>minimum 60 minute, la</b> Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>Grădinița cu Program Prelungit nr.14 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea
<b>3.14</b>	<b>Se utilizează siguranțe fuzibile decalibrate la tablourile electrice de distribuție, la:</b> Liceul Tehnologic „Petrașe Poenaru,” ( <i>Grădinița cu Program Prelungit Bălcești</i> ) din orașul Bălcești
<b>3.15</b>	<b>Nu se asigură verificarea periodică a instalației de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, la:</b> Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” ( <i>Grădinița cu Program Prelungit Nicolae Bălcescu</i> ) din municipiul Drăgășani, Școala Gimnazială nr.1 din comuna Sălătrucel, Școala Gimnazială Frâncești din comuna Frâncești, Școala Gimnazială Crețeni din comuna Crețeni, Universitatea de Stat din Pitești ( <i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Dăești din comuna Popești, Școala Gimnazială Alunu din comuna Alunu, Liceul Tehnologic Brătianu ( <i>sală sport</i> ) din municipiul Drăgășani, Școala Profesională Specială Bistrița din comuna Costești;
<b>3.16</b>	<b>Nu se asigură verificarea periodică a instalației electrice, inclusiv măsurarea rezistenței de dispersie pentru instalațiile locale de legare la pământ de la:</b> Școala Gimnazială Olanu din comuna Olanu, Școala Gimnazială Orlești și comuna Orlești, Școala Gimnazială Valea Mare din orașul Băbeni, Liceul “George Țârnea” din orașul Băbeni, Școala Gimnazială Prundeni din comuna Prundeni, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Frâncești din comuna Frâncești, Școala Gimnazială Crețeni din comuna Crețeni, Școala Gimnazială Slătioara din comuna Slătioara, Universitatea de Stat din Pitești ( <i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Dăești din comuna Popești, Școala Gimnazială Alunu din comuna Alunu, Școala Gimnazială Glăvile din comuna Glăvile, Liceul Tehnologic Brătianu ( <i>corp A, corp D și corp C</i> ) din municipiul Drăgășani, Școala Profesională Specială Bistrița din comuna Costești, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măldărești din comuna Măldărești, Liceul Tehnologic “Justinian Marina din orașul Băile Olănești”;
<b>3.17</b>	<b>Nu s-a asigurat verificarea periodică a instalației de alimentare cu gaze natural, la:</b> Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național „Gib Mihăescu” din municipiul Drăgășani;
<b>3.18</b>	<b>Nu s-a realizat un sistem operativ de observare, anunțare, alertare a</b>

	<b>incendiilor, la:</b> Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea;
3.19	<b>Nu se asigură distanțarea și protejarea elementului de coborâre al instalației de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice față de elementele combustibile ale clădirilor, la:</b> Palatul Copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 13 ( <i>clădire școală gimnazială și Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Ostroveni</i> ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială Măgura din comuna Mihăești, Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” din municipiul Râmnicu Vâlcea
3.20	<b>Adăpostul de protecție civilă nu este dotat cu instalație de filtro-ventilație, la:</b> Universitatea din Pitești ( <i>Filiala Râmnicu Vâlcea</i> ) din Râmnicu Vâlcea;

**Concluziile rezultate în urma executării exercițiilor de evacuare la unitățile de învățământ:**

**Alarmarea pentru evacuare la incendiu nu s-a desfășurat în condiții eficiente acolo unde:**

- nu exista un sistem operativ de anunțare, alertare a incendiilor, aceasta fiind realizată prin semnal convențional nedistinct și care a fost confundat cu alte semnale (sonerie);
- semnalul de alarmare a incendiilor nu era cunoscut de toți utilizatorii clădirilor, astfel încât acesta să se evacueze imediat la auzirea acestuia.

**Nu s-au asigurat condiții de evacuare în siguranță a utilizatorilor, acolo unde:**

- căile de evacuare și salvare (coridoare, holuri, ieșiri) nu erau utilizabile la parametrii normali, lățimea acestora fiind îngustată prin amplasarea de dulapuri, ghivece cu flori, mobilier sau alte elemente sau erau blocate sau închise, aspecte care au creat dificultăți la evacuarea utilizatorilor;
- gabaritele ușilor de evacuare nu permiteau trecerea fluxurilor de evacuare a utilizatorilor, creându-se busculadă la evacuare.

**Nu s-a asigurat un răspuns coordonat la intervenția în caz de incendiu și nici o intervenție eficientă a evacuării persoanelor, acolo unde:**

- clădirile nu sunt echipate cu sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;

- nu s-a asigurat echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare);
- s-au stabilit alte persoane care să asigure evacuarea și salvarea utilizatorilor (ex: personal de pază, personal auxiliar), care practic nu executau aceste activități, evacuarea efectivă fiind asigurată de cadrele didactice prezente la ore, respectiv de pedagogul de serviciu.

**Nu s-au asigurat condiții de acces ale forțelor de intervenție, acolo unde nu s-au deschis porțile de acces și nu s-au eliberat căile de circulație și acces pentru autospecialele de intervenție ale forțelor specializate.**

Au fost constatate și aspecte pozitive rezultate în urma executării exercițiilor de evacuare la unitățile de învățământ, în sensul că alarmarea pentru evacuare la incendiu s-a desfășurat în condiții eficiente, s-au asigurat condiții de evacuare în siguranță a utilizatorilor și s-a asigurat un răspuns coordonat la intervenția în caz de incendiu sau o intervenție eficientă a evacuării persoanelor.

#### **IV. Situația obiectivelor neautorizate la 30.09.2023: - 66 obiective**

##### **1) neautorizate care dețin aviz de securitate la incendiu - 40**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Localitatea</b>	<b>Denumirea obiectivului</b>
1.	AMARASTI	ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA AMARASTI – CORP II
2.	BĂBENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA MARE
3.	BOISOARA	ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA BOISOARA JUD VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COM.BOISOARA JUD. VALCEA
4.	BREZOI	ȘCOALA GIMNAZIALA, SAT VALEA LUI STAN, ORAS BREZOI, JUD VALCEA + GRADINIȚA P.N. VALEA LUI STAN, ORAS BREZOI, JUD VALCEA
5.	BUDESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII COMUNA BUDESTI, JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT BUDESTI, COM. BUDESTI, JUD. VALCEA corp II
6.	BUDESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT BUDESTI, COM. BUDESTI, JUD. VALCEA
7.	BUJORENI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VĂII + GRĂDINIȚA GURA VĂII- CORP 1
8.	BUNESTI	GRADINITA NR 1 BUNESTI COM BUNESTI JUD VALCEA
9.	DAESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COM. DĂEȘTI, JUD. VÂLCEA

## NESECRET

10.	DICULEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA BABENI OLTETU COMUNA DICULESTI JUD. VALCEA
11.	DRAGASANI	COLEGIUL NATIONAL GIB MIHAESCU DRAGASANI JUD VALCEA, CORP II
12.	FARTATESTI	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GIULEȘTI COM FARTATESTI JUD VALCEA
13.	FAURESTI	ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII SAT BUNGEȚANI, COM.FĂUREȘTI, JU.VÂLCEA
14.	FAURESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT MILEȘTI, COM. FĂUREȘTI, JUD.VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT FAUREȘTI, COM. FĂUREȘTI, JUD.VALCEA
15.	GALICEA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMUNA GALICEA JUD. VALCEA
16.	GUSOENI	ȘCOALA GIMNZIALĂ COM. GUȘOENI, JUD. VÂLCEA
17.	HOREZU	LICEUL "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" – HOREZU – CORP B
18.	HOREZU	LICEUL "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" – HOREZU – CORP C
19.	HOREZU	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA PITICILOR" - HOREZU
20.	HOREZU	CRESA "POMUL VIETȚII", STR.1 DECEMBRIE, NR.7-9
21.	LIVEZI	SCOALA PRIMARA PIRIIENII DE JOS,COM.LIVEZI,JUD VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PIRIIENII DE JOS, COM. LIVEZI, JUD. VALCEA
22.	LUNGEȘTI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNGESTI
23.	MACIUCA	SCOALA GIMNAZIALĂ OVESELU + SCOALA PRIMARĂ ZĂVOIENI, COMUNA MĂCIUCA, JUD.VÂLCEA – CORP II
24.	MATEESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA SAT MATEESTI, COM. MATEESTI JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT MATEESTI, COM. MATEESTI, JUD. VALCEA
25.	RACOVITA	SCOALA GIMNAZIALA SAT COPACENI,COMUNA RACOVITA, JUDETUL VALCEA
26.	RM.VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLONIE-RM. VALCEA
27.	RÂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL ENERGETIC (FOSTUL INTERNAT - CORP ȘCOALĂ II)
28.	RM.VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NICOLAE BALCESCU
29.	RM.VALCEA	LICEUL TEHNOLOGIC CAPITAN NICOLAE PLESOIANU RM.VALCEA JUD. VALCEA - CORP I
30.	RM.VALCEA	SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF.NICOLAE RM.VALCEA JUD. VALCEA
31.	RM.VALCEA	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13, RM.VALCEA JUD VALCEA
32.	RM.VALCEA	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 RM.VALCEA, JUD VALCEA

NESECRET

Str. Decebal,nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 13 din 16

## NESECRET

33.	RM.VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT WALDORF MUN.RM.VALCEA, JUD. VALCEA
34.	RM.VALCEA	COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" JUD. VALCEA RM. VALCEA JUD. VALCEA CORP II
35.	RM.VALCEA	SCOALA GIMNAZIALĂ DISCOVERY KIDS, MUN. RM. VALCEA
36.	STOILESTI	SCOALA GIMNAZIALA SAT URSI COM STOILESTI JUD VALCEA
37.	STROESTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPITAN MĂRĂȘANU, COM. STROEȘTI, JUD. VÂLCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT STROESTI, COM. STROEȘTI, JUD. VÂLCEA
38.	VAIDEENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ATARNATI, COMUNA VAIDEENI, JUD. VALCEA
39.	VLĂDEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MIHAESCU,, COMUNA VLADESTI –CLADIRE SALA SPORT
40.	VLĂDEȘTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT VLĂDEȘTI

## 2) neautorizate care nu dețin aviz de securitate la incendiu - 26

<i>Nr. crt.</i>	<i>Localitatea</i>	<i>Denumirea obiectivului</i>
1.	BĂBENI	LICEUL GEORGE TARNEA CORP A
2.	BAILE OLANESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BAILE OLANESTI, JUD. VALCEA
3.	BUJORENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OLTENI
4.	BUJORENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOGDĂNEȘTI
5.	CALIMANESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA SERBAN VODA CANTACUZINO, ORAS CALIMANESTI, JUD. VALCEA
6.	CRETENI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREȚENI
7.	CRETENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CREȚENI COM.CRETENI JUD VALCEA
8.	DAESTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂEȘTI DĂEȘTI, JUD. VÂLCEA
9.	DRAGASANI	LICEUL TEHNOLOGIC BRĂȚIANU SALĂ SPORT

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 14 din 16

## NESECRET

10.	DRAGASANI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT IC BRATIANU
11.	LUNGEȘTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNGEȘTI: CLĂDIRE SALĂ ȘCOLARA SPORT
12.	POPEȘTI	ȘCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII DAESTI, COMUNA POPEȘTI JUD VALCEA
13.	POPEȘTI	ȘCOALA GIMNAZIALA, SAT URȘI, COMUNA POPEȘTI JUD VALCEA
14.	POPEȘTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT URȘI
15.	POPEȘTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT DĂEȘTI
16.	SCUNDU	ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA SCUNDU JUD. VALCEA + GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRANGU COMUNA SCUNDU JUD VALCEA
17.	SIRINEASA	ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA SIRINEASA JUD. VALCEA CORP A
18.	STOENESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT DOBRICENI, COM. STOENESTI, JUD. VALCEA
19.	SUTESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA COM. SUTESTI, JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SUTESTI, COM. SUTESTI, JUD. VALCEA
20.	RÂMNICU VÂLCEA	CLĂDIREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 COPĂCELU ÎN CARE ÎȘI DEFĂȘOARA ACTIVITATEA ATÂT CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PUNCTUL DE LUCRU DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, CÂT ȘI GRĂDINIȚA
21.	RÂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL ENERGETIC (INTERNAT)
22.	RÂMNICU VÂLCEA	GRĂDINIȚA CU PN NR. 6
23.	RÂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" JUD. VALCEA RM. VALCEA JUD. VALCEA CORP I
24.	RÂMNICU VÂLCEA	LICEU DE ARTĂ "VICTOR GIULEANU"
25.	RÂMNICU VÂLCEA	LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER (EXTINDERE PRIN REALIZAREA UNUI GRUP SANITAR CU AFECTAREA CĂII DE EVACUARE
26.	RÂMNICU VÂLCEA	ȘCOALA GIMNAZIALĂ WALDORF

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 15 din 16

NESECRET

**Motivele neobținerii autorizației de securitate la incendiu sunt următoarele:**

- Nerealizarea măsurilor de securitate la incendiu stabilite prin scenariile de securitate la incendiu;
- Neefectuarea demersurilor de către investitor sau beneficiar pentru realizarea documentației tehnice și intrarea în legalitate.

*În conformitate cu prevederile art. 232, alin. 6 din Legea nr. 198/2023 "Unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau județean, după caz, au obligativitatea de a asigura obținerea și menținerea autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau componentele organizatorice ale acestora"*

**Cu deosebită considerație,**

  
**INSPECTOR ȘEF I**  
Colonel  
dr. ing. PASCĂRU Dan

**ȘEF INSPECȚIA DE PREVENIRE**  
Col.  
GARAMIA Ionică

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 16 din 16