



Către

**Instituția Prefectului Județul Vâlcea**  
*Domnului Prefect Mihai OPREA*

În conformitate cu ordinul dumneavoastră nr. 326 din 09.07.2024 privind ședința Grupului de lucru pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin *Planul Teritorial de Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ* pentru anul 2023-2024, avem onoarea să vă înaintăm anexa cu tema: *"Activități preventive desfășurate la unități de învățământ an anul școlar 2023-2024. Situația obiectivelor neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu"*.

**Cu deosebită considerație,**

Colonel

**INSPECTOR ȘEF I**

dr. ing. PASCARU Dan





*Activități preventive desfășurate la unități de învățământ an anul școlar 2023-2024. Situația obiectivelor neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu.*

**Bibliografie:**

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.297/17.04.2019. actualizată;
- HGR nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, actualizată
- OMAI nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, actualizat.

**Preambul**

*Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.*

**I. Noțiuni generale privind avizarea/autorizarea în domeniul apărării împotriva incendiilor**

Definirea unor termeni ce se folosesc în activitatea de avizare/autorizare :

**Autorizație de securitate la incendiu** - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței fundamentale - securitate la incendiu - la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate

NESECRET

NESECRET

la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței fundamentale securitate la incendiu;

**Aviz de securitate la incendiu** - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale - securitate la incendiu - a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări;

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbare a destinației celor existente se face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu.

**Obligația solicitării și obținerii avizului de securitate la incendiu persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor.**

Avizul de securitate la incendiu se emite și pentru:

- a) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;
- b) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
- c) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de compartimentare provizorie nestructurală, precum și la schimbarea destinației construcțiilor, atunci când aceste lucrări se pot executa, potrivit legii, fără autorizație de construire.

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro  
Pagina 2 din 10

Punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi și a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației se face numai după obținerea autorizației de securitate la incendiu.

**Obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției.**

Autorizația de securitate la incendiu își păstrează valabilitatea în situația schimbării destinației unei construcții sau a spațiului amenajat într-o construcție cu funcțiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizație de construire, dacă sunt respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare și de echipare cu instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, iluminat de securitate și sisteme de desfumare, aferente noii destinații

**Nerespectarea obligației de obținere a avizului/autorizației de securitate la incendiu se sănătionează cu amendă de la 20000-50000 lei**

**II. Prevederi specifice unităților de învățământ privind avizarea/autorizarea în domeniul apărării împotriva incendiilor**

În conformitate cu prevederile din art. I, lit. e) din Anexa nr. 1 la HGR 571/2016, actualizată, se supun **avizării și autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări de învățământ, astfel:**

e) *învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;*

e<sup>1</sup>) *educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învățământ precizate la lit. e);*

De asemenea în conformitate cu prevederile din art. 5 din OMAI 180 /2022 sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu:

a) lucrările de compartimentare interioară, în situațiile în care prin executarea acestora nu este mărită lungimea și/sau nu este redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate

NESECRET

la incendiu“ și nici nu este redus gradul de rezistență la foc/nivelul de stabilitate la foc a construcției;

b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a construcției;

c) lucrările de consolidare care nu reduc gabaritul și/sau nu cresc lungimea căilor de evacuare;

d) intervențiile la acoperișul clădirii, în situațiile în care șarpanta și suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;

e) extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, executate în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de proiectare nu impun separarea acestora față de celealte încăperi cu elemente de construcție rezistente la foc pe baza densității de sarcină termică sau a funcțiunii;

f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora.

Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate în criteriile prevăzute mai sus se face de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau de către proiectanți, potrivit domeniilor de proiectare din competență.

### **III. Activități preventive desfășurate la unitățile de învățământ în perioada septembrie 2023 – iunie 2024**

➤ *controale* 12;

➤ *analize cu factorii de conducere:* 12;

➤ *instruire* 10 cu 158 de participanți;

➤ *exerciții de intervenție și evacuare* 10 cu 331 participanți;

*A. sancțiuni aplicate un nr. de 41 sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi contravențională, în quantum de 21.000 lei și 38 de avertismente.*

*B. Pe linia avizării/autorizării în domeniul securității la incendiu s-au desfășurat următoarele:*

NESECRET

- |   |                        |
|---|------------------------|
| <p>➤ avize de securitate la incendiu emise<br/> <i>(UAT: Râmnicu Vâlcea – 1; Băbeni – 2; Valea Mare – 1, Stoilești - 1, Glăvile -1, Bălcești -1, Câineni -1, Sutești - 1 și Vaideieni -2 ), din care 3 pentru obiective aflate în evidență ca neautorizate și fără aviz, respectiv UAT Băbeni, Câineni și Sutești;</i></p> <p>➤ (autorizații de securitate la incendiu emise<br/> <i>(sala sport școlară din comuna Măciuca).</i></p> | <p>- 11</p> <p>- 1</p> |
|---|------------------------|

*C. Pe timpul activităților preventive a fost acordată asistență tehnică la unitățile administrativ teritoriale ce dețin obiective cu destinația de unități de învățământ neautorizate în domeniul securității la incendiu.*

***Concluziile rezultate în urma executării exercițiilor de evacuare la unitățile de învățământ:***

**Alarmarea pentru evacuare la incendiu nu s-a desfășurat în condiții eficiente acolo unde:**

- nu exista un sistem operativ de anunțare, alertare a incendiilor, aceasta fiind realizată prin semnal convențional nedistinct și care a fost confundat cu alte semnale (sonerie);
- semnalul de alarmare a incendiilor nu era cunoscut de toți utilizatorii clădirilor, astfel încăt acesta să se evacueze imediat la auzirea acestuia.

**Nu s-au asigurat condiții de evacuare în siguranță a utilizatorilor, acolo unde:**

- căile de evacuare și salvare (coridoare, holuri, ieșiri) nu erau utilizabile la parametrii normali, lățimea acestora fiind îngustată prin amplasarea de dulapuri, ghivece cu flori, mobilier sau alte elemente sau erau blocate sau închise, aspecte care au creat dificultăți la evacuarea utilizatorilor;
- gabaritele ușilor de evacuare nu permiteau trecerea fluxurilor de evacuare a utilizatorilor, creându-se busculadă la evacuare.

**Nu s-a asigurat un răspuns coordonat la intervenția în caz de incendiu și nici o intervenție eficientă a evacuării persoanelor, acolo unde:**

- clădirile nu sunt echipate cu sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;

NESECRET

- nu s-a asigurat echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare);
- s-au stabilit alte persoane care să asigure evacuarea și salvarea utilizatorilor (ex: personal de pază, personal auxiliar), care practic nu executau aceste activități, evacuarea efectivă fiind asigurată de cadrele didactice prezente la ore, respectiv de pedagogul de serviciu.

**Nu s-au asigurat condiții de acces ale forțelor de intervenție, acolo unde nu s-au deschis porțile de acces și nu s-au eliberat căile de circulație și acces pentru autospecialele de intervenție ale forțelor specializate.**

Au fost constatate și aspecte pozitive rezultate în urma executării exercițiilor de evacuare la unitățile de învățământ, în sensul că alarmarea pentru evacuare la incendiu s-a desfășurat în condiții eficiente, s-au asigurat condiții de evacuare în siguranță a utilizatorilor și s-a asigurat un răspuns coordonat la intervenția în caz de incendiu sau o intervenție eficientă a evacuarii persoanelor.

#### **IV. Situația obiectivelor neautorizate la 30.06.2024: - 66 obiective**

##### **1) neautorizate care dețin aviz de securitate la incendiu - 42**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Localitatea</b>	<b>Denumirea obiectivului</b>
1.	AMARASTI	ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA AMARASTI – CORP II
2.	BĂBENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA MARE
3.	BĂBENI	LICEUL GEORGE TARNEA CORP A
4.	BOISOARA	ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA BOISOARA JUD VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COM.BOISOARA JUD. VALCEA
5.	BREZOI	SCOALA GIMNAZIALA, SAT VALEA LUI STAN, ORAS BREZOI, JUD VALCEA + GRADINIȚA P.N. VALEA LUI STAN, ORAS BREZOI, JUD VALCEA
6.	BUDESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII COMUNA BUDESTI , JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT BUDESTI, COM. BUDESTI, JUD. VALCEA corp II
7.	BUDESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT BUDESTI, COM. BUDESTI, JUD. VALCEA
8.	BUJORENI	SCOALA GIMNAZIALĂ GURA VĂII + GRĂDINIȚA GURA VĂII– CORP 1
9.	BUNESTI	GRADINITA NR 1 BUNESTI COM BUNESTI JUD VALCEA

NESECRET

NESECRET

10.	CÂINENI	SCOALA GIMNAZIALA GENERAL DAVID PAPORGESCU
11.	DAESTI	GRĂDINȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COM. DĂEȘTI, JUD. VÂLCEA
12.	DICULEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA BABENI OLȚETU COMUNA DICULESTI JUD. VALCEA
13.	DRAGASANI	COLEGIUL NATIONAL GIB MIHAESCU DRAGASANI JUD VALCEA, CORP II
14.	FARTATESTI	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GIULEȘTI COM FARTATESTI JUD VALCEA
15.	FAURESTI	ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII SAT BUNGETANI, COM.FĂUREȘTI, JU.VÂLCEA
16.	FAURESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT MILEȘTI, COM. FĂUREȘTI, JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT FAUREȘTI, COM. FĂUREȘTI, JUD. VALCEA
17.	GALICEA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMUNA GALICEA JUD. VALCEA
18.	GUSOENI	ȘCOALA GIMNZIALĂ COM. GUŞOENI, JUD. VÂLCEA
19.	HOREZU	LICEUL "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" – HOREZU – CORP B
20.	HOREZU	LICEUL "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" – HOREZU – CORP C
21.	HOREZU	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA PITICILOR" - HOREZU
22.	HOREZU	CRESA "POMUL VIEȚII", STR.1 DECEMBRIE, NR.7-9
23.	LUNGEȘTI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNGESTI
24.	MACIUCA	SCOALA GIMNAZIALĂ OVESELU + SCOALA PRIMARĂ ZĂVOIENI, COMUNA MĂCIUCA, JUD. VÂLCEA – CORP II
25.	MATEESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA SAT MATEESTI, COM. MATEESTI JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT MATEESTI, COM. MATEESTI , JUD. VALCEA
26.	RACOVITA	SCOALA GIMNAZIALA SAT COPACENI, COMUNA RACOVITA, JUDETUL VALCEA
27.	RM. VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLONIE-RM. VALCEA
28.	RÂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL ENERGETIC (FOSTUL INTERNAT - CORP ȘCOALĂ II)
29.	RM. VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NICOLAE BALCESCU
30.	RM. VALCEA	LICEUL TEHNOLOGIC CAPITAN NICOLAE PLESOIANU RM. VALCEA JUD. VALCEA - CORP I
31.	RM. VALCEA	SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF.NICOLAE RM. VALCEA JUD. VALCEA
32.	RM. VALCEA	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13, RM. VALCEA JUD VALCEA

NESECRET

Str. Decebal,nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro  
Pagina 7 din 10

NESECRET

33.	RM.VALCEA	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 RM.VALCEA, JUD VALCEA
34.	RM.VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT WALDORF MUN.RM.VALCEA, JUD. VALCEA
35.	RM.VALCEA	COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" JUD. VALCEA RM. VALCEA JUD. VALCEA CORP II
36.	RM.VALCEA	SCOALA GIMNAZIALĂ DISCOVERY KIDS, MUN. RM. VALCEA
37.	STOILESTI	SCOALA GIMNAZIALA SAT URSI COM STOILESTI JUD VALCEA
38.	STROESTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPITAN MĂRĂȘANU, COM. STROEȘTI, JUD. VÂLCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT STROESTI, COM. STROEȘTI, JUD. VÂLCEA
39.	SUTESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA COM. SUTESTI, JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SUTESTI, COM. SUTESTI, JUD. VALCEA
40.	VAIDEEENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ATARNATI, COMUNA VAIDEEENI, JUD. VALCEA
41.	VLĂDEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MIHAESCU“, COMUNA VLADEȘTI –CLADIRE SALA SPORT
42.	VLĂDEȘTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT VLĂDEȘTI

**2) neautorizate care nu dețin aviz de securitate la incendiu - 24**

Nr. crt.	Localitatea	Denumirea obiectivului
1.	BAILE OLANESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BAILE OLANESTI, JUD. VALCEA
2.	BUJORENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OLTENI
3.	BUJORENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOGDĂNEȘTI
4.	CALIMANESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA SERBAN VODA CANTACUZINO, ORAS CALIMANESTI, JUD. VALCEA
5.	CRETENI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREȚENI
6.	CRETENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRETENI COM.CRETENI JUD VALCEA
7.	DAESTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂEȘTI DĂEȘTI, JUD. VÂLCEA

NESECRET

Str. Decebal,nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 8 din 10

## NESECRET

8.	DRAGASANI	LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU SALĂ SPORT
9.	DRAGASANI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT IC BRATIANU
10.	LUNGEȘTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNGEȘTI: CLĂDIRE SALĂ ȘCOLARA SPORT
11.	POPESTI	SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII DAESTI, COMUNA POPESTI JUD VALCEA
12.	POPESTI	SCOALA GIMNAZIALA, SAT URSI, COMUNA POPESTI JUD VALCEA
13.	POPESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT URŞI
14.	POPESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT DĂEȘTI
15.	SCUNDU	SCOALA GIMNAZIALA COMUNA SCUNDU JUD. VALCEA + GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRANGU COMUNA SCUNDU JUD VALCEA
16.	SIRINEASA	SCOALA GIMNAZIALA COMUNA SIRINEASA JUD. VALCEA CORP A
17.	STOENESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT DOBRICENI, COM. STOENESTI, JUD. VALCEA
18.	RÂMNICU VÂLCEA	CLĂDIREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 COPĂCELU ÎN CARE ÎȘI DEFĂȘOARA ACTIVITATEA ATÂT CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PUNCTUL DE LUCRU DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, CÂT ȘI GRĂDINIȚA
19.	RÂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL ENERGETIC (INTERNAT)
20.	RÂMNICU VÂLCEA	GRĂDINȚA CU PN NR. 6
21.	RÂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" JUD. VALCEA RM. VALCEA JUD. VALCEA CORP I
22.	RÂMNICU VÂLCEA	LICEU DE ARTĂ "VICTOR GIULEANU"
23.	RÂMNICU VÂLCEA	LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER (EXTINDERE PRIN REALIZAREA UNUI GRUP SANITAR CU AFECTAREA CĂII DE EVACUARE
24.	RÂMNICU VÂLCEA	ȘCOALA GIMNAZIALĂ WALDORF

**Motivele neobținerii autorizației de securitate la incendiu sunt următoarele:**

- Nerealizarea măsurilor de securitate la incendiu stabilite prin scenariile de securitate la incendiu;

NESECRET

Str. Decebal,nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 9 din 10

NESECRET

- Neefectuarea demeresurilor de către investitor sau beneficiar pentru realizarea documentației tehnice și intrarea în legalitate.

*În conformitate cu prevederile art. 232, alin. 6 din Legea nr. 198/2023 "Unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau județean, după caz, au obligativitatea de a asigura obținerea și menținerea autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau componentele organizatorice ale acestora"*

Cu deosebită considerație,

**INSPECTOR ȘEF I**

Colonel  
dr. ing. PASCARU Dan



**ŞEF INSPECȚIA DE PREVENIRE**

Col.  
GARAMIA Ionică

NESECRET