



Către

Instituția Prefectului Județul Vâlcea
Domnului Prefect Mihai OPREA

În conformitate cu ordinul dumneavoastră nr. 8.149 din 02.08.2024 privind organizarea anului școlar 2024-2025, avem onoarea să raportăm:

A. Au fost desfășurate activități preventive la unități de învățământ, astfel:

- *controale* 13;
- *analize cu factorii de conducere:* 13;
- *instruiri* 11 cu 162 de participanți;
- *exerciții de intervenție și evacuare* 11 cu 335 participanți;

B. sancțiuni aplicate un nr. de 49 sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi contravențională, în cuantum de 21.000 lei și 46 de avertismente.

C. Pe linia avizării/autorizării în domeniul securității la incendiu s-au desfășurat următoarele:

- *avize de securitate la incendiu emise* - 12
(UAT: Râmnicu Vâlcea – 2; Băbeni – 2; Valea Mare – 1, Stoilești - 1, Glăvile -1, Bălcești -1, Câineni -1, Sutești - 1 și Vaideieni -2), din care 4 pentru obiective aflate în evidență ca neautorizate și fără aviz, respectiv UAT Băbeni, Câineni și Sutești;
- *(autorizații de securitate la incendiu emise* - 1
(sala sport școlară din comuna Măciuca).

D. Pe timpul activităților preventive a fost acordată asistență tehnică la unități administrativ teritoriale ce dețin obiective cu destinația de unități de învățământ neautorizate în domeniul securității la incendiu.

NESECRET

E. Situația obiectivelor neautorizate la 20.08.2024: - 64 obiective

1) neautorizate care dețin aviz de securitate la incendiu - 41

Nr. crt.	Localitatea	Denumirea obiectivului
1.	AMARASTI	ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA AMARASTI – CORP II
2.	BĂBENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA MARE
3.	BĂBENI	LICEUL GEORGE TARNEA CORP A
4.	BOISOARA	ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA BOISOARA JUD VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COM.BOISOARA JUD. VALCEA
5.	BREZOI	ȘCOALA GIMNAZIALA, SAT VALEA LUI STAN, ORAS BREZOI, JUD VALCEA + GRADINIȚA P.N. VALEA LUI STAN, ORAS BREZOI, JUD VALCEA
6.	BUDESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII COMUNA BUDESTI, JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT BUDESTI, COM. BUDESTI, JUD. VALCEA corp II
7.	BUDESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT BUDESTI, COM. BUDESTI, JUD. VALCEA
8.	BUJORENI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VĂII + GRĂDINIȚA GURA VĂII– CORP 1
9.	BUNESTI	GRADINITA NR 1 BUNESTI COM BUNESTI JUD VALCEA
10.	CĂINENI	ȘCOALA GIMNAZIALA GENERAL DAVID PRAPORGESCU
11.	DICULEȘTI	ȘCOALA GIMNAZIALA BABENI OLTETU COMUNA DICULESTI JUD. VALCEA
12.	DRAGASANI	COLEGIUL NATIONAL GIB MIHAESCU DRAGASANI JUD VALCEA, CORP II
13.	FARTATESTI	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GIULEȘTI COM FARTATESTI JUD VALCEA
14.	FAUREȘTI	ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII SAT BUNGEȚANI, COM.FĂUREȘTI, JU.VÂLCEA
15.	FAUREȘTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT MILEȘTI, COM. FĂUREȘTI, JUD.VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT FAUREȘTI, COM. FĂUREȘTI, JUD.VALCEA
16.	GALICEA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMUNA GALICEA JUD. VALCEA
17.	GUSOENI	ȘCOALA GIMNZIALĂ COM. GUȘOENI, JUD. VÂLCEA
18.	HOREZU	LICEUL "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" – HOREZU – CORP B
19.	HOREZU	LICEUL "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" – HOREZU – CORP C
20.	HOREZU	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA PITICILOR" - HOREZU

NESECRET

NESECRET

21.	HOREZU	CRESA "POMUL VIETII", STR. I DECEMBRIE, NR. 7-9
22.	LUNGESTI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNGESTI
23.	MACIUCA	SCOALA GIMNAZIALĂ OVESELU + SCOALA PRIMARĂ ZĂVOIENI, COMUNA MĂCIUCA, JUD. VÂLCEA – CORP II
24.	MATEESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA SAT MATEESTI, COM. MATEESTI JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT MATEESTI, COM. MATEESTI, JUD. VALCEA
25.	RACOVITA	SCOALA GIMNAZIALA SAT COPACENI, COMUNA RACOVITA, JUDETUL VALCEA
26.	RM. VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLONIE-RM. VALCEA
27.	RĂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL ENERGETIC (FOSTUL INTERNAT - CORP ȘCOALĂ II)
28.	RM. VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NICOLAE BALCESCU
29.	RM. VALCEA	LICEUL TEHNOLOGIC CAPITAN NICOLAE PLESOIANU RM. VALCEA JUD. VALCEA - CORP I
30.	RM. VALCEA	SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF. NICOLAE RM. VALCEA JUD. VALCEA
31.	RM. VALCEA	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, RM. VALCEA JUD. VALCEA
32.	RM. VALCEA	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 RM. VALCEA, JUD. VALCEA
33.	RM. VALCEA	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT WALDORF MUN. RM. VALCEA, JUD. VALCEA
34.	RM. VALCEA	COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" JUD. VALCEA RM. VALCEA JUD. VALCEA CORP II
35.	RM. VALCEA	SCOALA GIMNAZIALĂ DISCOVERY KIDS, MUN. RM. VALCEA
36.	STOILESTI	SCOALA GIMNAZIALA SAT URSI COM STOILESTI JUD. VALCEA
37.	STROESTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPITAN MĂRĂȘANU, COM. STROEȘTI, JUD. VÂLCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT STROESTI, COM. STROEȘTI, JUD. VÂLCEA
38.	SUTESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA COM. SUTESTI, JUD. VALCEA + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SUTESTI, COM. SUTESTI, JUD. VALCEA
39.	VAIDEENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ATARNATI, COMUNA VAIDEENI, JUD. VALCEA
40.	VLĂDEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MIHAESCU”, COMUNA VLADESTI –CLADIRE SALA SPORT
41.	VLĂDEȘTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT VLĂDEȘTI

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvi.ro

Pagina 3 din 11

NESECRET

2) neautorizate care nu dețin aviz de securitate la incendiu - 23

<i>Nr. crt.</i>	<i>Localitatea</i>	<i>Denumirea obiectivului</i>
1.	BAILE OLANESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BAILE OLANESTI, JUD. VALCEA
2.	BUJORENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OLTENI
3.	BUJORENI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOGDĂNEȘTI
4.	CALIMANESTI	ȘCOALA GIMNAZIALA SERBAN VODA CANTACUZINO, ORAS CALIMANESTI, JUD. VALCEA
5.	CRETENI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREȚENI
6.	CRETENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRETENI COM.CRETENI JUD VALCEA
7.	DRAGASANI	LICEUL TEHNOLOGIC BRĂȚIANU SALĂ SPORT
8.	DRAGASANI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT IC BRATIANU
9.	LUNGEȘTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNGEȘTI: CLĂDIRE SALĂ ȘCOLARA SPORT
10.	POPEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII DAESTI, COMUNA POPEȘTI JUD VALCEA
11.	POPEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA, SAT URȘI, COMUNA POPEȘTI JUD VALCEA
12.	POPEȘTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT URȘI
13.	POPEȘTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT DĂEȘTI
14.	SCUNDU	SCOALA GIMNAZIALA COMUNA SCUNDU JUD. VALCEA + GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRANGU COMUNA SCUNDU JUD VALCEA
15.	SIRINEASA	SCOALA GIMNAZIALA COMUNA SIRINEASA JUD. VALCEA CORP A
16.	STOENESTI	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT DOBRICENI, COM. STOENESTI, JUD. VALCEA
17.	RÂMNICU VÂLCEA	CLĂDIREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 COPĂCELU ÎN CARE ÎȘI DEFĂȘOARA ACTIVITATEA ATÂT CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PUNCTUL DE LUCRU DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, CÂT ȘI GRĂDINIȚA

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 4 din 11

NESECRET

18.	RÂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL ENERGETIC (INTERNAT)
19.	RÂMNICU VÂLCEA	GRĂDINȚA CU PN NR. 6
20.	RÂMNICU VÂLCEA	COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" JUD. VALCEA RM. VALCEA JUD. VALCEA CORP I
21.	RÂMNICU VÂLCEA	LICEU DE ARTĂ "VICTOR GIULEANU"
22.	RÂMNICU VÂLCEA	LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER (EXTINDERE PRIN REALIZAREA UNUI GRUP SANITAR CU AFECTAREA CĂII DE EVACUARE
23.	RÂMNICU VÂLCEA	ȘCOALA GIMNAZIALĂ WALDORF

INDICATORI

INDICATORI	Total General	TOTAL		Urban			Rural		
		publică	privată	TOTAL	publică	privată	TOTAL	publică	privată
I. Nr. construcțiilor, aparținând unităților de învățământ preuniversitar, care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, din care:	64	63	1	29	28	1	35	35	0
- construcții ale grădinițelor	25	25	0	11	11	0	14	14	0
- construcții ale școlilor primare/gimnaziale	26	25	1	5	4	1	21	21	0
- construcții ale liceelor, colegiilor	13	13	0	13	13	0	0	0	0
- construcții ale unităților de învățământ care fac parte din rețeaua școlară - cluburi sportive/clubul copiilor, școli postliceale, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.	Principalele nereguli constatate în urma controalelor și obiectivele la care acestea au fost identificate:
3.1	Nu se asigură condițiile privind limitarea propagării focului și fumului în interiorul construcțiilor la: Școala cu clasele I-VIII din comuna Sutești, Școala

NESECRET

Str. Decebal, nr. 7, Rm. Vâlcea, cod 240255, tel. 0250748201, fax 0250746836, E-mail contact@isuvl.ro

Pagina 5 din 11

	Gimnazială din comuna Mitrofani, Școala Gimnazială Tina din comuna Livezi, Școala Gimnazială Muereasca de Sus din comuna Muereasca, Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Drăgoești, Liceul Teoretic Virgil Ierunca din comuna Lădești, Școala Gimnazială Teodor Bălășel din comuna Ștefănești.
3.2	Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor la: Nu este cazul.
3.3	Nu funcționează instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor: Școala Gimnazială sat Gura Văii din comuna Bujoreni, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Prelungit din comuna Budești.
3.4	Nu se asigură mentenanța instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare a incendiilor la Grădinița cu Program Prelungit din comuna Budești.
3.5	Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de hidranți exteriori/interiori de incendiu: Nu este cazul.
3.6	Nu funcționează instalațiile de hidranți interiori/exteriori de incendiu: Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea.
3.7	Nu se asigură mentenanța instalațiilor de stingere a incendiilor (hidranți interiori/exteriori) la: Școala Gimnazială sat Gura Văii din comuna Bujoreni.
3.8	Nu se asigură dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) la: Nu este cazul.
3.9	Nu se asigură verificarea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare): Nu este cazul.
3.10	Nu se asigură dotarea cu instalații de iluminat de securitate la: Nu este cazul.
3.11	Nu funcționează total sau parțial instalația de iluminat de securitate: Nu este cazul.
3.12	Nu se asigură condițiile de evacuare în caz de situații de urgență la: Școala Gimnazială din comuna Mitrofani, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Prelungit din comuna Budești.
3.13	Nu sunt asigurate condițiile de acces al autospecialelor de intervenție la obiectiv: Nu este cazul.
3.14	Alte tipuri de nereguli care se pretează pentru anumite categorii, exemple în acest sens fiind următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • Lucrările de modificare a clădirii au fost efectuate fără obținerea avizului

- de securitate la incendiu la Școala cu clasele I-VIII din comuna Sutești;
- Nu se asigură măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ la Liceul Constantin Brâncoveanu din oraș Horezu (rezervor de motorină);
 - Nu se asigură condițiile privind limitarea propagării focului și fumului la vecinătăți la Grădinița cu Program Prelungit din comuna Budești;
 - Nu s-a asigurat echiparea cu instalații/sisteme de defumare la Școala Gimnazială din comuna Mitrofani (depozit mai mare de 36 mp);
 - Nu s-a asigurat verificarea instalației electrice de către persoane juridice atestate la: Școala Gimnazială din comuna Zătreni, Școala cu clasele I-VIII din comuna Sutești, Școala Gimnazială Tina din comuna Livezi, Școala Gimnazială din comuna Dăești, Școala Gimnazială Discovery Kids din municipiul Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială din comuna Sinești, Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Drăgoești, Liceul Teoretic Virgil Ierunca din comuna Lădești, Școala Gimnazială Teodor Bălășel din comuna Ștefănești;
 - Nu s-a asigurat verificarea instalației de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice de către persoane juridice atestate la: Școala Gimnazială din comuna Zătreni, Școala cu clasele I-VIII din comuna Sutești, Școala Gimnazială Tina din comuna Livezi, Școala Gimnazială din comuna Dăești, Școala Gimnazială Muereasca de Sus - Grădinița cu Program Normal sat Andreești din comuna Muereasca, Școala Gimnazială din comuna Sinești, Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Drăgoești, Liceul Teoretic Virgil Ierunca din comuna Lădești;
 - Se utilizează instalația electrică cu defecțiuni la: Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Drăgoești, Liceul Teoretic Virgil Ierunca din comuna Lădești, Școala Gimnazială Teodor Bălășel din comuna Ștefănești;
 - Se utilizează instalația electrică fără protecție la foc față de materiale combustibile la: Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Drăgoești, Școala Gimnazială Teodor Bălășel din comuna Ștefănești.

Concluziile rezultate în urma executării exercițiilor de evacuare la unitățile de învățământ:

Alarmarea pentru evacuare la incendiu nu s-a desfășurat în condiții eficiente acolo unde:

- nu exista un sistem operativ de anunțare, alertare a incendiilor, aceasta fiind realizată prin semnal convențional nedistinct și care a fost confundat cu alte semnale (sonerie);
- semnalul de alarmare a incendiilor nu era cunoscut de toți utilizatorii clădirilor, astfel încât acesta să se evacueze imediat la auzirea acestuia.

Nu s-au asigurat condiții de evacuare în siguranță a utilizatorilor, acolo unde:

- căile de evacuare și salvare (coridoare, holuri, ieșiri) nu erau utilizabile la parametri normali, lățimea acestora fiind îngustată prin amplasarea de dulapuri, ghivece cu flori, mobilier sau alte elemente sau erau blocate sau închise, aspecte care au creat dificultăți la evacuarea utilizatorilor;
- gabaritele ușilor de evacuare nu permiteau trecerea fluxurilor de evacuare a utilizatorilor, creându-se busculadă la evacuare.

Nu s-a asigurat un răspuns coordonat la intervenția în caz de incendiu și nici o intervenție eficientă a evacuării persoanelor, acolo unde:

- clădirile nu sunt echipate cu sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
- nu s-a asigurat echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare);
- s-au stabilit alte persoane care să asigure evacuarea și salvarea utilizatorilor (ex: personal de pază, personal auxiliar), care practic nu executau aceste activități, evacuarea efectivă fiind asigurată de cadrele didactice prezente la ore, respectiv de pedagogul de serviciu.

Nu s-au asigurat condiții de acces ale forțelor de intervenție, acolo unde nu s-au deschis porțile de acces și nu s-au eliberat căile de circulație și acces pentru autospecialele de intervenție ale forțelor specializate.

Au fost constatate și aspecte pozitive rezultate în urma executării exercițiilor de evacuare la unitățile de învățământ, în sensul că alarmarea pentru evacuare la incendiu s-a desfășurat în condiții eficiente, s-au asigurat condiții de evacuare în siguranță a utilizatorilor și s-a asigurat un răspuns coordonat la intervenția în caz de incendiu sau o intervenție eficientă a evacuării persoanelor.

Una din cele mai importante deficiențe care se constată este lipsa autorizației de securitate la incendiu, astfel un număr de 66 de obiective nu dețin acest act administrativ

Obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției.. astfel în conformitate cu prevederile art. 232, alin. 6 din Legea nr. 198/2023 ”Unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau județean, după caz, au obligativitatea de a asigura obținerea și menținerea autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau componentele organizatorice ale acestora”

În conformitate cu prevederile din art. I, lit. e) din Anexa nr. 1 la HGR 571/2016, actualizată, se supun **avizării și autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări de învățământ, astfel:**

e) învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;

e¹) educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învățământ precizate la lit. e);

Autorizația de securitate la incendiu își păstrează valabilitatea în situația schimbării destinației unei construcții sau a spațiului amenajat într-o construcție cu funcțiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizație de construire, dacă sunt respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare și de echipare cu instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, iluminat de securitate și sisteme de desfumare, aferente noii destinații

Nerespectarea obligației de obținere a avizului/autorizației de securitate la incendiu se sancționează cu amendă de la 20000-50000 lei

Motivele neobținerii autorizației de securitate la incendiu sunt următoarele:

- Nerealizarea măsurilor de securitate la incendiu stabilite prin scenariile de securitate la incendiu;
- Neefectuarea demersurilor de către investitor sau beneficiar pentru realizarea documentației tehnice și intrarea în legalitate.

NESECRET

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate cu OMAI 180/2022, actualizată se menționăm următoarele lucrări sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu:

- a) lucrările de compartimentare interioară, în situațiile în care prin executarea acestora nu este mărită lungimea și/sau nu este redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ și nici nu este redus gradul de rezistență la foc/nivelul de stabilitate la foc a construcției;
 - b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a construcției;
 - c) lucrările de consolidare care nu reduc gabaritul și/sau nu cresc lungimea căilor de evacuare;
 - d) intervențiile la acoperișul clădirii, în situațiile în care șarpanta și suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;
 - e) extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, executate în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de proiectare nu impun separarea acestora față de celelalte încăperi cu elemente de construcție rezistente la foc pe baza densității de sarcină termică sau a funcțiunii;
 - f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora.
- (2) Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate în criteriile prevăzute la alin. (1) se face de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau de către proiectanți, potrivit domeniilor de proiectare din competență.

Cu toate că obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu revine unității administrative teritoriale, în calitate de proprietar al construcțiilor, unitatea de învățământ în calitate de utilizator al acestor obiective, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, **are următoarele obligații principale:**

NESECRET

NESECRET

- a) să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator, după caz;
- b) să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator;
- c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;
- d) să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției sau proprietarului, după caz, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

Activitățile preventive desfășurate de către inspectoratul au avut ca obiectiv siguranța la foc a construcțiilor în care se desfășoară procesul de învățământ, fiind aplicate principiile continuității și gradualității, acestea concretizându-se prin activități de îndrumare, pregătire, informare preventivă, asistență tehnică de specialitate, control și aplicarea sancțiunilor contravenționale.

În continuare instituția noastră își planifică activitățile în vederea asigurării unui climat de siguranță pe linia situațiilor de urgență.

Cu deosebită considerație,
INSPECTOR ȘEF I
Colonel
dr. ing. PASCARU Dan

PRIM ADJUNCT
AL INSPECTORULUI ȘEF
Lt.col. ZOICAN Marius

Întocmit
ȘEF INSPECȚIA DE PREVENIRE
Col.
GARAMIA Ionică


NESECRET

